


Photovoltaïque

■ **DS 50 PVS** Photovoltaïque parafoudre



- Description**
- parafoudre photovoltaïque type 1+2
 - $I_{imp} = 5kA/pôle\ (10/350\mu s)$
 - déconnexion interne avec indicateur
 - aucun courant de fuite et de fonctionnement
 - télésignalisation

Réf. article	Nombre-E	Typ/Type		kA I_{max}	V U_C	kV U_P	kA I_{imp}	ns t_A	kA i_n	
296.482.393	808 486 340	T1 / T2	Oui	40	≤1200VDC	2.6	6.25	0	15	1

Caractéristiques techniques: Photovoltaïque parafoudre DS 50 PVS

Ref. article	296.482.393
Type de parafoudre	T1 / T2
Nombre de pôles	2
Courant de décharge (I _{max})	40 kA
Courant de foudre [I _{imp}]_(10/350)	6.25 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	15 kA
Niveau de protection max. (à I _n) [U _p]	2.6 kV
Temps de réponse [t _a]	0
Tenue au courant de court-circuit (I _{cw})	15 kA
Courant de suite [I _F]	0 kA
Indicateur de défaut	mechanisch, Rot
Température étendue	-40 - 85 °C
Matériau du boîtier/corps	Thermoplastik PEI UL-94-V0
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm ²
Capacité de coupure max.	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Protection coordonnée sur le terminal	Oui
Soufflant	Non
Tension de régime perm. Max. [U _c]	≤1200VDC
Tension nominale DC	1000 V
Montage	barre borgne 35 mm
Taille	3 UM
Forme de réseau DC	Oui
Fusible auxiliaire intégré	Non
Courant de décharge nominal [I _n]	15/Pol
Courant de décharge total (8/20) (L N-PE)	60 kA
Section de raccordement	2 - 25 mm ²
Indice de protection (IP)	IP20
Normes et Directives	
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 50539-11
Spécification France	UTE C61-740-51
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	indéfini